



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W BRODNICY**

87-300 Brodnica, ul. Żwirki i Wigury 1 e-mail: psse.brodnica@pis.gov.pl  
www.bip02.pwisbydgoszcz.pl  
tel./ fax (56) 69 74 974, (56) 49 84 447, (56) 69 74 874

Urząd Miasta / Gminy Górzno  
2017-01-23  
WPŁYNĘŁO  
242

Brodnica, dnia 19.01.2017 r.

N.HK 5210-2/429/17

**Burmistrz Górzna  
ul. Rynek 1  
87-320 Górzno**

**OCENA OBSZAROWA  
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
na terenie miasta i gminy Górzno za rok 2016**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy w oparciu o art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) i § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) przesyła informację dotyczącą oceny jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy Górzno za 2016 r.

Wodociąg, (zaopatrywane miejscowości)	Producent	Wielkość produkcji wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (szacunkowa)	Jakość wody na koniec 2016 r.	Przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów na koniec 2016 r.	Prowadzone postępowanie administracyjne	Prowadzone działania naprawcze
<b>Wodociąg publiczny Górzno</b> (Górzno, Fiałki, Gołkowo, Górzno- Wybudowanie, Bachor, Miesiączkowo, Pólko, Szcutowo, Szykówko, Wierzchowonia, Zaborowo))	Zakład Usług Komunalnych w Górznie ul. Floriana 12 87-320 Górzno	550,1 m <sup>3</sup> /d	ok. 3,841 tys.	<i>Woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>	<i>brak</i>

W ramach sprawowania nadzoru nad jakością wody do spożycia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej były pobierane próbki wody do badań zgodnie z rocznym harmonogramem poboru próbek wody do spożycia w 2016 r. zatwierdzonym przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

W 2016 r. z w/w wodociągu pobrano 5 próbek wody z punktów monitoringowych w stacji uzdatniania wody i z sieci wodociągowej, które zostały zbadane w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w ramach monitoringu kontrolnego i monitoringu przeglądowego (1 próbka wody). W 2016 r. nie odnotowano próbek kwestionowanych.

Jakość wody z wodociągu publicznego Górzno była również kontrolowana przez zarządcę obiektu w ramach kontroli wewnętrznej zgodnie z harmonogramem badań wewnętrznych uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brodnicy. Badania zostały wykonane (monitoring kontrolny i monitoring przeglądkowy) z częstotliwością określoną w zał. nr 6 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Mieszkańcy miasta i gminy Górzno korzystali z wody z wodociągu publicznego w Górznie opartego wyłącznie na studniach głębinowych. Stacja uzdatniania wody dysponowała jedynie filtrami zamkniętymi, dezynfekcję wody przy użyciu podchlorynu sodu stosowano wyłącznie wtedy, gdy zachodziła taka potrzeba. Woda wykazała obniżoną zawartość związków magnezu, ale przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie ma obowiązku jej uzupełniania do pożądanej zawartości.

Nie odnotowano próbek kwestionowanych, jakość wody była właściwa, stabilna i spełniała wymagania sanitarne, nie było żadnego ryzyka zdrowotnego dla konsumentów. Nie odnotowano skarg na jakość wody, jak również reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie zaopatrywanym w wodę z wodociągu publicznego Górzno.

Na podstawie przedstawionych wyników badania wody (badań nadzorowych i badań w ramach kontroli wewnętrznej) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brodnicy dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie miasta i gminy Górzno za rok 2016 i stwierdził, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Górzno odpowiadała wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989).

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Brodnicy

Danuta Kowalkowska-Szramka  
mgr biologii higienista epidemiolog

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zakład Usług Komunalnych  
w Górznie, ul. Floriana 12  
87-320 Górzno
3. a/a